

Energieausweis für Wohngebäude

OIB
ÖSTERREICHISCHES
INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Oktober 2011



GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	321,24 m²	Klimaregion	NF	mittlerer U-Wert	0,25 W/(m²K)
Bezugs-Grundfläche	256,99 m²	Heiztage	140 d	Bauweise	mittelschwer
Brutto-Volumen	1.056,60 m³	Heizgradtage	4.082 Kd	Art der Lüftung	RLT mit WRG
Gebäude-Hüllfläche	761,18 m²	Norm-Außentemperatur	-13,0 °C	Sommertauglichkeit	keine Angabe
Kompaktheit (A/V)	0,72 1/m	Soil-Innentemperatur	20,0 °C	LEK _T -Wert	22,14
charakteristische Länge	1,39 m				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima spezifisch	Standortklima zonenbezogen	spezifisch	Anforderung OIB Neubau-Anforderung 2012	
HWB	17,8 kWh/m²a	6.004 kWh/a	18,7 kWh/m²a	50,6 kWh/m²a	erfüllt
WWWB		4.104 kWh/a	12,8 kWh/m²a		
HTEB _{RH}		-4.651 kWh/a	-14,5 kWh/m²a		
HTEB _{WW}		270 kWh/a	0,8 kWh/m²a		
HTEB		-3.239 kWh/a	-10,1 kWh/m²a		
HEB		6.869 kWh/a	21,4 kWh/m²a		
HHSB		5.276 kWh/a	16,4 kWh/m²a		
EEB		12.145 kWh/a	37,8 kWh/m²a	75,8 kWh/m²a	erfüllt
PEB		34.305 kWh/a	106,8 kWh/m²a		
PEB _{n.ern}		28.151 kWh/a	87,6 kWh/m²a		
PEB _{ern.}		6.154 kWh/a	19,2 kWh/m²a		
CO ₂		5.460 kg/a	17,0 kg/m²a		
f _{GEE}	0,79		0,77		

ERSTELLT

GWR-Zahl

ErstellerIn

Glatzl Holzbauprojekte KG
Verena Krismer Tel.: 0664/88511546

Ausstellungsdatum

13.07.2015

Unterschrift

Gültigkeitsdatum

13.07.2025

GLATZL
HOLZBAUPROJEKTE KG
A-6020 DUISBRUCH SONNENBURGSTR. 14
TEL +43 312 993179 FAX +43 312 360 347
WWW.HOLZBAUPROJEKTE.AT

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den