

Energieausweis-Upload-Protokoll

Die Prüfung erfolgt automatisiert für die unten angeführten Kenngrößen auf Plausibilität.

Eine Kontrolle auf Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (Bauvorschriften) und Richtlinien (OIB-Richtlinien, Wohnbauförderungsrichtlinien) bzw. der Abgleich mit Bauplänen oder der Situation vor Ort ist damit nicht verbunden.

Diese Überprüfung hat keine Auswirkungen auf andere Prüfroutinen.

PROJEKTDATEN

Projektbezeichnung	Wohnhaus Weiss		
Nutzungsprofil	Wohngebäude mit drei bis zehn Nutzungseinheiten		
Umsetzungsstand	Bestand	Ganzes Gebäude	Ja
Typ	Bestand	Nutzungseinheiten im Gebäude	3
Baujahr	1986	Niedrigstenergiegebäude	Nein
Ausstellungsdatum	17.08.2026	Nullemissionsgebäude	Nein
Ersteller	Isser Florian Ing. Michael-Gaismair-Straße 60 6410 Telfs	Öffentliches Gebäude	Nein
		Denkmalschutz	Nein
		Sonstiger Schutz	Nein

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF) *	366,27 m ²	Gebäude-Hüllfläche (A) *	678,59 m ²
Brutto-Volumen (V _B) *	1.045,69 m ³	Kompaktheit (A/V)	0,65 1/m

* gem. ÖNORM B 1800 und B 8110-6

OBJEKTADRESSE

Straße	Franz-Plattner-Straße 25	Katastralgemeinde	Zirl
PLZ / Ort	6170 Zirl	Katastralgemeinde-Nummer	81313
Adresscode	5059462	Grundstücksnr.	337
Objektnummer	1367224		

ANLAGENTECHNIK

Wärmebereitstellung	Standardkessel/Erdgas, 20,46 kW, zentrales System
Art der Lüftung	Natürliche Lüftung (Fensterlüftung)
Solaranlage	6 m²
Photovoltaikanlage	Nein
NT-Wärmeverteilsystem	Nein
Reaktion auf externe Signale	Nein

PROJEKTEIGENSCHAFTEN

	Kennzahl	Wertebereich	Ergebnis
Baujahr	1986	4-stellig, max. 5 Jahre in Zukunft	plausibel ✓
Ausstellungsdatum	17.08.2026	ab 2008, bis Uploaddatum	plausibel ✓
Art der Empfehlung	Energieausweisempfehlung	Renovierungspass oder Sanierungskonzept oder Energieausweisempfehlung	plausibel ✓

GEBÄUDEGEOMETRIE

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Kompaktheit (A/V-Verhältnis)	0,65	1/m	ab 0,25 bis 1,2	plausibel ✓
V/BGF-Verhältnis	1.045,69 / 366,27 = 2,85		ab 2,5 bis 5,7	plausibel ✓

BAUTEILE

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Wert von Bauteilen	min. 0,28	W/m²K	ab 0,08	plausibel ✓
	max. 2,00	W/m²K	bis 5,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor AW	Mehrere Werte	–	1,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor IW_UK	Mehrere Werte	–	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor AF_WG	Mehrere Werte	–	1,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor DF	Mehrere Werte	–	1,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor AT	Mehrere Werte	–	1,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor IT_UK	Mehrere Werte	–	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor AD	Mehrere Werte	–	0,9; 1,0	plausibel ✓
Temperaturkorrekturfaktor ZD_UK	Mehrere Werte	–	0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9	plausibel ✓

FENSTER UND TÜREN

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
U-Werte für Fenster (gesamt)	min. 1,80	W/m ² K	ab 0,55	plausibel ✓
	max. 2,00	W/m ² K	bis 5,0	plausibel ✓
g-Wert für Fenster	keine Angabe	—	bis 63% wenn U-Wert kleiner 1,2	—
	keine Angabe	—	bis 53% wenn U-Wert kleiner 0,6	—
Verschattung	Mehrere Werte		0,50	plausibel ✓
Verhältnis Fenster zu Außenwand	21,22	%	ab 8 % bis 35 % der Außenwand	plausibel ✓
Anzahl der Fenster	29	Stk.	ab 3	plausibel ✓

HEIZUNG UND WARMWASSER

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Nennwärmeleistung Kessel (Standardkessel)	20,46	kW	über 0,0	plausibel ✓
Pufferspeicher Scheitholz	0,00	l	ab 50 Liter pro kW Kesselleistung	—
Pufferspeicher für Solaranlage	800,00	l	ab 50 Liter pro m ² Kollektorfläche	plausibel ✓
Speichersystemverluste	3,30	kWh/d	ab 0,48 bis 12,97	plausibel ✓

LÜFTUNG

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Wirkungsgrad Erdwärmetauscher	keine Angabe		bis 20,0	—
Wärmerückgewinnung	keine Angabe		bis 100,0	—
Luftwechselrate n50 (Blower Door)	keine Angabe	—	0,4 ≤ x ≤ 3,0	—

STATISTIK

Die folgenden statistischen Werte dienen ausschließlich zur Information und haben keinen Einfluss auf das Gesamtprüfergebnis.

	Kennzahl	Einheit	Wertebereich	Ergebnis
Heizwärmebedarf (HWB _{SK})	83,90	kWh/m ² a	ab 24,0 bis 531,0	✓
Spezifische Gebäudeheizlast	43,64	W/m ²	ab 18,0 bis 197,0	✓
Endenergiebedarf (EEB)	157,33	kWh/m ² a	ab 12,0 bis 684,0	✓
Transmissionswärmeverluste*	37,50	kWh/(m ³ ·a)	ab 7,0 bis 155,0	✓
Lüftungswärmeverluste*	9,42	kWh/(m ³ ·a)	ab 1,0 bis 22,0	✓
Passive und solare Gewinne*	11,20	kWh/(m ³ ·a)	ab 0,7 bis 23,0	✓
LEK _t	48,93	W/m ²	ab 10,0 bis 175,0	✓

* bezogen auf das konditionierte Bruttovolumen