

Prüfergebnis Baubehörde

Gebäudekategorie: WOHNGBAEUDE_3_BIS_9

Errichtung

PLANUNG

Es wird darauf hingewiesen, dass nur die angeführten Werte automatisch geprüft wurden.

Projektbezeichnung Mehrfamilienhaus Gramais		
Objektadresse Gramais 6650 Gramais	Art der Lüftung Baujahr Bruttogrundfläche * Bruttorauminhalt * Gebäudehülle * A/V-Verhältnis Ganzes Gebäude Denkmalschutz Sonstiger Schutz	Kontrollierte Wohnraumlüftung 2022 541,26 m ² 1.623,65 m ³ 840,49 m ² 0,5 1/m Ja Nein Nein
Adresscode: keine Angabe Objektnummer: keine Angabe Einlagezahl: keine Angabe Grundbuch: Gramais Grundstücks-Nr.: , 848 Energieausweis-BerechnerIn Sylvia Leitner	* gem. ÖNorm B 1800	

Anforderungen an die Energiekennzahlen		Art des Nachweises: f _{GEE}	
Anforderung an Referenz-Heizwärmebedarf	HWB _{Ref,RK} : 22,79 kWh/m ² a	erfüllt	✓
Anforderung an Gesamtenergieeffizienzfaktor	f _{GEE} : 0,38	erfüllt	✓
Anforderungen an den erneuerbaren Anteil			
Erneuerbarer Anteil		erfüllt	✓
Anforderungen an den PEB nicht erneuerbar			
Anforderungen an den PEB nicht erneuerbar	PEB _{n.em.} : 0 <= 41 kWh/m ² a	erfüllt	✓
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile			
U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient)		erfüllt	✓
R-Werte (Wärmedurchlasswiderstand)		erfüllt	✓
Anforderungen an Luft- und Winddichte			
Luftwechselrate n50 <= 1,5/h		erfüllt	✓
Wärmerückgewinnung			
Raumluftechnik: Kontrollierte Wohnraumlüftung, Wärmerückgewinnung: 0,00%		erfüllt	✓
Einsatz hocheffizienter alternativer Energiesysteme			
Brennwert/Pellets, 7,86 kW, zentrales System; Kontrollierte Wohnraumlüftung + Photovoltaikanlage 9 kW _p / 80 m ²		erfüllt	✓